

# **První dodatek Metodiky pro výpočet denních přeshraničních kapacit založený na fyzikálních tocích v regionu pro výpočet kapacit Core**

dle článku 20ff nařízení Evropské komise (EU) 2015/1222 ze dne 25. července 2015, kterým se stanoví rámcový pokyn pro přidělování kapacity a řízení přetížení

**16. listopadu 2020**

Záměr:	<input type="checkbox"/> návrh metodiky <input checked="" type="checkbox"/> pro schválení národními regulačními orgány	<input type="checkbox"/> pro veřejnou konzultaci <input type="checkbox"/> pro publikaci
Stav:	<input type="checkbox"/> návrh	<input checked="" type="checkbox"/> finální verze
TSO schválení:	<input type="checkbox"/> čeká na schválení	<input checked="" type="checkbox"/> schváleno
NRA schválení:	<input checked="" type="checkbox"/> čeká na schválení	<input type="checkbox"/> schváleno

## **Preamble**

Provozovatelé přenosových soustav regionu pro výpočet kapacit Core (dále rovněž jen “PPS regionu Core”), berou v potaz následující skutečnosti:

- (1) Na základě vývoje a diskuze s národními regulačními orgány regionu pro výpočet kapacit Core následující po rozhodnutí agentury ACER z 21. ledna 2019, bylo příslušnými PPS regionu Core považováno za nutné zavést následující změny.
- (2) Tyto změny pokračují v naplňování cílů stanovených v článku 3 Nařízení CACM.

Pro účely tohoto prvního dodatku Metodiky pro výpočet denních přeshraničních kapacit založený na fyzikálních tocích v regionu pro výpočet kapacit Core se budou použité pojmy vykládat shodně s pojmy obsaženými v článku 2 nařízení CACM, nařízení (ES) 714/2009, ve směrnici Evropského parlamentu a Rady 2009/72/ES, v nařízení Komise (EU) 543/2013, nařízení Komise (EU) 2016/1719 a dále definicemi stanovenými v článku 2 přílohy I Rozhodnutí 02/2019 Agentury pro Spolupráci energetických regulačních orgánů z 21. ledna 2019 o Metodice pro výpočet denních a vnitrodenních kapacity předložené PPS regionu Core.

## **Článek 1**

### **CGMES v procesu výpočtu kapacity v časovém rámci denního trhu**

1. Článek 2. Definice a výklad pojmů bude upraven následovně:

Bude přidána nová zkratka číslo 76 v následujícím znění:

“ 76. ‘CGMES’ znamená specifikace výměn společných modelů sítě.”

2. Článek 4. Proces výpočtu denních kapacit bude upraven následovně:

Bude připojen nový odstavec 5a. v následujícím znění:

“Nejpozději 3 měsíce po implementaci metodiky společného modelu sítě podle článku 17 Nařízení CACM a implementaci této metodiky dle článku 28, PPS regionu Core vypracují a dodají analýzu využití CGMES ve výpočtu kapacit, včetně návrhu plánu s jasně popsanými milníky pro každý krok implementace.”

## **Článek 2**

### **Posouzení FRM**

Článek 8. Metodika stanovení spolehlivostní rezervy bude upravena následovně:

1. Bude připojen nový odstavec 5a. v následujícím znění:

“ 5a. PPS regionu Core budou opakovat první a druhý krok dle odstavce 3 až 5 s dvěma různými způsoby implementace odstavce 3, věty 4, kde jedna z implementací vede k hornímu a druhá ke spodnímu odhadu skutečné velikosti FRM.“

(a) Pro určení horního odhadu budou historické společné modely sítě aktualizovány tak, že pouze nápravná opatření, která byla uvažována během výpočtu denních kapacit budou považována za vědomá opatření PPS regionu Core. Toto bude představovat horní odhad FRM, protože některá vědomá opatření PPS regionu Core, především redispečink, nebudou uvažována a bude tedy na ně nahlíženo jako na zdroj FRM.

(b) Pro určení spodního odhadu budou historické společné modely sítě aktualizovány tak, aby byla celá skladba zdrojů v regionu Core považována za vědomé opatření PPS regionu Core. Toto bude představovat spodní odhad FRM, protože ve skutečnosti pouze část skladby zdrojů je výsledkem vědomého opatření PPS regionu Core ve formě redispečinku. ”

2. Třetí věta článku 8.7 bude znít:

“Návrh na dodatek bude zahrnovat přístup a zdůvodnění určení FRM v rozsahu mez spodním a horním odhadem, dále také další kroky pro zlepšení procesu tak, aby se co nejlépe přiblížil skutečné hodnotě FRM. ”

### **Článek 3**

#### **Rozšířené zahrnutí LTA**

1. Preambule bude doplněna následovně:

Bude doplněn nový odstavec s číslem 24 v následujícím znění:

“(24) Přeshraniční kapacity stanovené výpočtem denních kapacit, musí zajistit, že bude možné vyhovět libovolné kombinaci obchodních sald plynoucích z již dříve alokovaných přeshraničních kapacit – dlouhodobých alokací (LTA).

Z tohoto důvodu PPS zavedli zahrnutí LTA, které spočívá v poskytování pro účely jednotného propojení denních trhů jediné flow-based domény obsahující LTA. Nové rozšířené zahrnutí LTA se liší v tom, že poskytuje jednotnému dennímu trhu hodnoty LTA a samostatně flow-based doménu, která LTA neobsahuje. Algoritmus spojování trhů následně určí, která kombinace obou domén povede k nejvyššímu užítku pro trh.“

2. Článek 2. Definice a výklad pojmů bude upraven následovně:

a) Do seznamu zkratk bude přidána nová s číslem 73 v následujícím znění:

“73. ‘CZC’ znamená přeshraniční kapacita, kde tato přeshraniční kapacita představuje sjednocení „flow-based parametrů“ (flow-based domény) a „LTA hodnot“ (LTA domény).“

b) Do seznamu zkratk bude přidána nová s číslem 74 v následujícím znění:

“74. ‘LTA doména’ znamená sadu omezení bilaterálních toků zohledňující již dříve alokované přeshraniční kapacity;“

3. Článek 18. Zahrnutí dlouhodobých alokovaných kapacit (LTA) bude doplněno následovně:

a) V článku 18.1(a) bude fráze „RAM na každém prvku CNEC zůstává nezáporná“ nahrazena frází „přeshraniční kapacity mohou umožnit“ a bude znít následovně:

“(a) pravidlo zajišťuje, že bude možné vyhovět všem kombinacím obchodních sald, které mohou vyplývat z již dříve alokovaných přeshraničních kapacit.”

b) Bude doplněn nový odstavec 1a. v následujícím znění:

“1a. Všichni PPS regionu Core budou implementovat pravidla popsaná v odstavci 1 použitím LTA rezervy nebo použitím rozšířeného zahrnutí LTA.

(a) LTA rezerva dle odstavce 2 až 5 zajistí, že RAM pro každý CNEC zůstane nezáporná pro všechny kombinace obchodních sald, které mohou být výsledkem dříve alokovaných přeshraničních kapacit. Přeshraniční kapacity jsou tvořeny flow-based doménou.

(b) Při aplikaci rozšířeného zahrnutí LTA se přeshraniční kapacita skládá z flow-based domény bez zahrnutí LTA a LTA domény. ”

c) Bude doplněn nový odstavec 5a. v následujícím znění:

“5a. V případě použití přístupu využívajícího rozšířené zahrnutí LTA, mohou PPS regionu Core navíc provést takové kroky popsané v odstavcích 2 až 5 s výhradním cílem vytvoření flow-based domény včetně zahrnutí LTA jako vstup pro individuální validaci popsanou ve člácích 19 a 20. ”

4. Článek 19. Výpočet flow-based parametrů před validací bude doplněn následovně:

a) Odstavec(d) bude doplněn v následujícím znění:

aa) V rovnici 19 bude parametr “ $\overrightarrow{RAM}_{bv}$ ” přejmenován na “ $\overrightarrow{RAM}_{bv,LTA\text{margin}}$ ” a bude znít:

$$\overrightarrow{RAM}_{bv,LTA\text{margin}} = \vec{F}_{max} - \overrightarrow{FRM} - \vec{F}_{0,Core} + \overrightarrow{AMR} + \overrightarrow{LTA}_{margin}$$

bb) Popis rovnice 19 bude rozšířen o odstavec a) v následujícím znění:

“Rovnice 19a”

cc) Definice “ $\overrightarrow{RAM}_{bv}$ ” bude přejmenovaná na “ $\overrightarrow{RAM}_{bv,LTA\text{margin}}$ ” a bude rozšířena o frázi: “s použitím rezervy toku pro zahrnutí LTA dle článku 18” a bude znít následovně:

“ $\overrightarrow{RAM}_{bv,LTA\text{margin}}$  Zbývající dostupná rezerva před

validací s použitím rezervy toku pro zahrnutí LTA dle článku 18“

b) Odstavec“(e)” bude doplněn v následovně:

“(e) pokud je použito rozšířené zahrnutí LTA dle článku 18(1a)(b), bude výpočet RAM před validací následující:

$$\overrightarrow{RAM}_{bv,noLTAmargin} = \vec{F}_{max} - \overrightarrow{FRM} - \vec{F}_{0,Core} + \overrightarrow{AMR}$$

Rovnice 19b

kde

“ $\overrightarrow{RAM}_{bv,noLTAmargin}$  Zbývající dostupná rezerva před validací bez aplikace rezervy toku pro zahrnutí LTA dle článku 18“

5. Článek 20. Validace flow-based parametrů bude upravena následujícím způsobem:

a) V článku 20.2, v druhé větě bude odstraněno “( $RAM_{bv}$ )” a bude znít následovně:

“Validace kapacit se skládá ze dvou kroků. V prvním kroku PPS regionu Core koordinovaně analyzují, zda využití přeshraničních kapacit může vést k porušení povolených bezpečnostních limitů a zda mají k dispozici dostatečná nápravná opatření, aby tomuto porušení zabránili. Ve druhém kroku každý PPS regionu Core individuálně vyhodnotí, zda využití přeshraniční kapacity může vést k porušení povolených bezpečnostních limitů v kontrolní oblasti daného provozovatele přenosové sítě.“

b) Bude doplněn nový odstavec 2a. v následujícím znění:

“V případě, že PPS regionu Core aplikují přístup využívající LTA rezervy dle článku 18(1a)(a), bude validace kapacit založená na flow-based doméně s  $RAM_{bv,LTAmargin}$ . V případě, že PPS regionu Core aplikují přístup využívající rozšířené zahrnutí LTA dle článku 18(1a)(b), bude validace kapacit založená na konvexní obálce flow-based domény s  $RAM_{bv,noLTAmargin}$  a LTA domény, ale pro účely individuální validaci dle odstavce 5 se může každý PPS regionu Core rozhodnout místo toho založit validaci na  $RAM_{bv,LTAmargin}$ .“

c) Článek 20.3 bude doplněn v následujícím znění:

aa) První věta bude nahrazena touto větou:

“Při procesu validace přeshraniční kapacity budou PPS regionu Core sdílet informace o všech očekávaných dostupných (nenákladových i nákladových) nápravných opatřeních v regionu pro výpočet kapacit Core, v souladu s článkem 20 SO Nařízení.“

bb) Ve druhé větě bude fráze „ $AM_{bv}$  pro individuální CNEC“ nahrazena termínem „přeshraniční kapacita“ a bude znít následovně:

“V případě, že by přeshraniční kapacita mohla vést k narušení provozní bezpečnosti, PPS regionu Core ve spolupráci s CCC ověří, zda je možné toto narušení odstranit použitím nápravných opatření.“

cc) Ve čtvrté větě bude veličina „ $RAM_{bv}$ “ přejmenovaná na „ $RAM_{bv,LTA\ margin}$ “ a bude přidána fráze „ $RAM_{bv,noLTA\ margin}$ “ a bude znít následovně:

“ Pro ty prvky CNEC, pro které platí, že dostupná nápravná opatření nejsou dostačující k zamezení narušení provozní bezpečnosti, mohou PPS v regionu Core ve spolupráci s CCC omezit hodnotu  $RAM_{bv,LTA\ margin}$  nebo  $RAM_{bv,noLTA\ margin}$  na takovou nejvyšší hodnotu, která zajistí dodržení provozní bezpečnosti. ”

dd) V páté větě bude fráze „ $RAM_{bv}$ “ odstraněna a bude znít následovně:

“Toto snížení se nazývá „koordinované validační přizpůsobení“ (CVA) a upravená hodnota RAM se nazývá „RAM po koordinované validaci“.“

d) Článek 20.10 bude doplněn následovně:

aa) V první větě bude odkaz na „Rovnici 20“ nahrazena odkazem na „Rovnici 20a“. Dále bude první věta rozšířená o větu „v případě použití přístupu využívajícího LTA rezervy a podle Rovnice 20b v případě použití přístupu využívajícího rozšířeného zahrnutí LTA.“ a bude znít následovně:

“Po přizpůsobení na základě koordinované a individuální validace, vypočte CCC pro každý prvek CNEC a externí omezení  $RAM_{bn}$  před zohledněním dlouhodobých nominací podle Rovnice 20a v případě použití přístupu využívajícího LTA rezervy a podle Rovnice 20b v případě použití přístupu využívajícího rozšířeného zahrnutí LTA.”

bb) V rovnici 20 bude parametr “ $\overrightarrow{RAM}_{bv}$ ” přejmenován na “ $\overrightarrow{RAM}_{bv,LTA\text{margin}}$ ” a bude znít následovně:

$$\overrightarrow{RAM}_{bn} = \overrightarrow{RAM}_{bv,LTA\text{margin}} - \overrightarrow{CVA} - \overrightarrow{IVA}$$

cc) Popis rovnice 20 bude rozšířen o písmeno „a“ a bude znít následovně:

“Rovnice 20a”

dd) Bude přidána nová rovnice 20b v následujícím znění:

$$\overrightarrow{RAM}_{bn} = \overrightarrow{RAM}_{bv,noLTA\text{margin}} - \overrightarrow{CVA} - \overrightarrow{IVA}$$

Rovnice 20b

ee) Definice „ $\overrightarrow{RAM}_{bv}$ “ bude přejmenovaná na „ $\overrightarrow{RAM}_{bv,LTA\text{margin}}$ “ a bude rozšířena o následující frázi „podle článku 19(d)“ a bude znít následovně:

“ $\overrightarrow{RAM}_{bv,LTA\text{margin}}$  „zbývající dostupná rezerva před validací podle článku 19(d)“ ”

ff) Bude přidána nová definice “ $\overrightarrow{RAM}_{bv,noLTA\text{margin}}$ ” v následujícím znění:

“ $\overrightarrow{RAM}_{bv,noLTA\text{margin}}$  „zbývající dostupná rezerva před validací podle článku 19(e)“

e) Článek 20.12 bude doplněn následovně:

V první větě bude fráze „dle článku 18(1)(a)“ nahrazena „Pouze pokud PPS regionu Core aplikují přístup využívající LTA rezervy dle článku 18(1a)(a)“ a bude rozšířena o „za účelem splnění požadavků dle článku 18(1)(a)“ a bude znít následovně:

“ Pouze pokud PPS regionu Core aplikují přístup využívající LTA rezervy dle článku 18(1a)(a), musí snižování kapacity pomocí CVA a IVA zajistit, že  $RAM_{bn}$  zůstane nezáporná ve všech kombinacích možných nominací plynoucích z LTA, za účelem splnění požadavků dle člán-



ku 18(1)(a).“

6. Článek 21. Výpočet a publikace finálních flow-based parametrů bude upraven následovně:

a) V článku 21.1 bude přidána pátá věta:

“Dále CCC zveřejní LTA doménu.“

b) Bude přidán nový odstavec 3a. s následujícím zněním:

“3a. Poté co CCC obdrží všechny nominace pro již alokované dlouhodobé přeshraniční kapacity (dlouhodobé nominace), upraví také LTA doménu o dlouhodobé nominace.“

c) V článku 21.4 v druhé větě bude mezi slova „flow-based parametry“ a „budou poskytnuty“ doplněna nová fráze „a LTA doména upravená o dlouhodobé nominace“ a bude znít následovně:

“Dle článku 46 Nařízení CACM, CCC zajistí, že pro každou DA CC MTU budou výsledné flow-based parametry a LTA doména upravená o dlouhodobé nominace poskytnuty příslušným NEMO nejdříve, jakmile budou k dispozici, ne však později než 10:30 obchodního času D-1.“

7. Článek 22. Záložní procedury výpočtu denních kapacit bude doplněny následovně:

V písmenu (a) bude doplněna pátá věta a bude znít následovně:

“V případě aplikace přístupu využívajícího rozšířeného zahrnutí LTA, bude LTA doména pro chybějící hodiny obsahovat pro každou hranici regionu Core minimum z hodnoty alokovaných dlouhodobých přeshraničních kapacit pro předcházející a následující hodinu, ve které jsou flow-based parametry k dispozici.“

8. Článek 23. Výpočet ATC pro SDAC záložní procedury bude doplněn následovně:

Bude přidán nový odstavec 5a. s následujícím zněním:

“5a. V případě použití přístupu využívajícího rozšířeného zahrnutí LTA, ATC pro SDAC záložní proceduru budou rovny hodnotě LTA pro každou hranici mezi nabídkovými zónami regionu Core, sníženou o LTN, tzn.:

$$\overrightarrow{ATC} = \overrightarrow{LTA} - \overrightarrow{LTN}$$

kde

$\overrightarrow{ATC}$	ATC pro SDAC záložní proceduru
$\overrightarrow{LTA}$	LTA pro každou orientovanou hranici mezi nabídkovými zónami v regionu Core
$\overrightarrow{LTN}$	nominace dříve alokované dlouhodobé kapacity na orientovaných hranicích mezi nabídkovými zónami v regionu Core

9. Článek 25. Zveřejňování údajů bude upraven následovně:

V článku 25.2.(d) vii. Bude mezi termíny “ $LTA_{margin}$ ” a “CVA” vložena fráze “ (nevztahuje se na parametr LTA rezerva v případě aplikace přístupu využívajícího rozšířeného zahrnutí LTA)” a bude znít následovně:

“podrobný rozpad RAM pro každý prvek CNEC z výsledných flow-based parametrů před pre-solving:  $I_{max}$ ,  $U$ ,  $F_{max}$ ,  $FRM$ ,  $F_{ref,init}$ ,  $F_{nrao}$ ,  $F_{ref}$ ,  $F_{0,core}$ ,  $F_{0,all}$ ,  $F_{uaf}$ ,  $AMR$ ,  $LTA_{margin}$ “ (nevztahuje se na parametr LTA rezerva v případě aplikace přístupu využívajícího rozšířeného zahrnutí LTA), CVA, IVA,  $F_{LTN}$  ;”

#### **Článek 4** **Integrace třetích stran**

1. Článek 2. Definice a výklad pojmů bude doplněn následovně:

Bude přidáno nové číslo 75. v následujícím zněním:

“75. ‘technická protistrana’ znamená PPS, který není PPS regionu Core, a který plní požadavky stanovené v článku 13(1a).“

2. Článek 4. Proces výpočtu denních kapacit bude upraven následovně:

Bude přidán nový odstavec 8a. v následujícím znění:

“8a. Kroky popsané v odstavci 4(7) budou doplněny o IGM technických protistran, řídí se dle článku 13(1a)

3. Článek 11. Výpočet distribučních faktorů přenosu elektřiny a referenčních toků bude doplněn následovně:

Bude doplněn nový odstavec 7a. v následujícím znění:

“7a. Pro síťové prvky s kontingencemi od technických protistran dle článku 20(6a) budou kroky uvedené v paragrafech 3 až 7 provedeny CCC s dodatečným zahrnutím nabídkové zóny technické protistrany v Rovnici 5, dle článku 13(1a). Pro účely výpočtu PTDF a složek toku na

těchto síťových prvcích s kontingencemi použije CCC GSK poskytnuté technickou protistranou.“

4. Článek 13. Zohlednění hranic mimo region Core bude doplněn následovně:

Bude doplněn nový odstavec 1a. v následujícím znění:

“1a. PPS regionu Core může uzavřít s technickou protistranou smlouvu na rozšířenou spolupráci při výpočtu denních kapacit, pokud je to nutné pro zachování provozní bezpečnosti.

PPS regionu Core musí zohlednit výsledky této rozšířené spolupráce ve výpočtu denních kapacit dle článku 20.6a. Core NRA jednohlasně schválí principy a koncept související s řízením přetížení na hranicích mezi příslušnými nabídkovými zónami přináležící technické protistraně před uzavřením výše zmíněné smlouvy.“

5. Článek 14. Počáteční flow-based výpočet bude doplněn následovně:

Bude doplněn nový odstavec 3a. v následujícím znění:

“3a. Pro síťové prvky s kontingencemi od technických protistran dle článku 20(6a) budou kroky uvedené v paragrafech 1 až 3 provedeny CCC tak, aby bylo umožněno technické protistraně případné dodání, dle článku 13(1a), síťových prvků s kontingencí do výsledného seznamu CNEC během individuální validace. Do té doby, nebudou síťové prvky s kontingencemi od technických protistran uvažovány jako omezení při tvorbě flow-based domény ani v NRAO.“

6. Článek 20. Validace flow-based parametrů bude doplněna následovně:

Bude doplněn nový odstavec 6a. v následujícím znění:

“6a. Technická protistrana může, v souladu s článkem 13(1a), přidat prvek sítě s určitou kontingencí, pro který je PTDF mezi zónami vyšší než PTDF mez popsána v článku 15(1) ve spojení se článkem 11(7a) do výsledného seznamu CNEC.“

## **Článek 5**

### **Validace flow-based parametrů**

Článek 20 Validace flow-based parametrů bude doplněna následovně:

a) Odstavec 20.6 bude doplněn následovně:

V odstavci 6 bude přidána třetí a čtvrtá věta v následujícím znění:

“ $PTDF_{init}$  dle článku 14(3) budou použity k určení, zda  $PTDF$  dodatečných prvků CNEC je nad  $PTDF$  mezí. Při použití dodatečných prvků CNEC během výpočtu výsledných flow-based parametrů bude uvažována hodnota  $PTDF_f$  z NRAO dle článku 16.“

b) Odstavec 20.13 bude v následujícím znění:

aa) Odstavec (e) bude odstraněn

bb) Odkazy v odstavcích (f) až (e) budou odstraněny a budou znít následovně:

“(f) pokud byl vnitřní prvek sítě s konkrétní kontingencí výjimečně přidán do výsledného seznamu CNEC během validace: zdůvodnění proč bylo přidání síťového prvku s konkrétní kontingencí do seznamu jediným možným řešením, jak zajistit provozní bezpečnost, jméno nebo identifikátor vnitřního síťového prvku s konkrétní kontingencí, DA CC MTU, pro které byly přidány vnitřní prvky sítě s konkrétní kontingencí do seznamu a informace popsané v odstavcích (b) a (c) výše.“

cc) V odstavci (h) bude odstraněna spojka „a“ a bude znít následovně:

“(h) v případě snížení z důvodu individuální validace, PPS požadující snížení.“

dd) Odstavec (i) bude odebrán.

## **Článek 6**

### **Záložní procedury**

Článek 22. Záložní procedury výpočtu denních kapacit budou doplněny následovně:

a) V prvním odstavci bude mezi slova „použitím“ a „jeden z“ přidána věta „výsledků počátečního výpočtu flow-based pro spuštění finálního výpočtu flow-based parametrů dle článku 21. V případě, že ani tento postup nevede ke získání výsledných flow-based parametrů, PPS regionu Core a CCC použijí k výpočtu“ a bude znít následovně:

“V souladu s článkem 21(3) Nařízení CACM, pokud výpočet denní kapacity pro konkrétní DA CC MTU nevede k výsledným flow-based parametrům z důvodů, mimo jiné, technického selhání nástrojů, chyby v komunikační infrastruktuře nebo poškození či nedostupnosti vstupních dat, PPS regionu Core a CCC vypočítají chybějící výsled-

ky za použití výsledků počátečního výpočtu flow-based pro spuštění finálního výpočtu flow-based parametrů dle článku 21. V případě, že ani tento postup nevede ke získání výsledných flow-based parametrů, PPS regionu Core a CCC použijí k výpočtu zbývajících chybějících výsledků jeden z následujících dvou způsobů výpočtů kapacity dle záložních procedur.“

b) V odstavci (b) bude čtvrtá věta nahrazena následující větou:

“Kapacity pro bilaterální nabídkové zóny regionu Core budou definované na základě LTA kapacity pro každou orientovanou hranici mezi nabídkovými zónami v regionu Core navýšenou o menší ze dvou hodnot poskytnutých příslušnými PPS pro každou stranu dané hranice nabídkové zóny dle článku 4(4(b)).“

c) V odstavci (b) bude pátá věta odstraněna.

d) V odstavci (b) bude šestá věta nahrazena následující větou:

“Tyto kapacity jsou poté upraveny o dlouhodobé nominace dle článku 21 za účelem získání finálních parametrů.“

## **Článek 7**

### **Zveřejňování dat**

1. Článek 25. Zveřejňování dat bude upraven následovně:

a) Článek 25.2 (e) ii. bude odstraněn.

b) V článku 25.2 bude přidán nový odstavec (g) v následujícím znění:

“(g) CCC zahrne do svého čtvrtletního reportu definovaného dle článku 27(5) toky vycházející z obchodních sald z SDAC pro každý CNEC a externí omezení z výsledných flow-based parametrů.“

c) V článku 25.3 v první větě bude fráze “2(e)” nahrazena frází “2(f)” a bude znít následovně:

“Jednotliví PPS regionu Core se mohou zdržet poskytnutí informací definovaných s odstavci 2(d)iv), 2(d)v) a 2(f), pokud jsou v daném členském státu klasifikovány jako citlivé informace týkající se ochrany kritické infrastruktury dle odstavce (d) článku 2 Směrnice Rady 2008/114/EC ze dne 8. prosince 2008 o určování a označování evropských kritických infrastruktur a o posouzení potřeby zvýšit jejich ochranu.“

d) V článku 25.4 v první větě bude fráze “2(e)” nahrazena “2(f)” a bude znít následovně:

“Jakákoliv změna v identifikátorech použitých v odstavcích 2(d)iv), 2(d)v) a 2(f) bude veřejně oznámena nejméně jeden měsíc před jejím vstupem v platnost. Oznámení o změně bude zahrnovat následující:“

e) Bude přidán nový odstavec 7 v následujícím znění:

“PPS regionu Core poskytnou na měsíční bázi regulačním orgánům regionu Core následující data o výpočtu kapacit a propojení trhů pro účely čtvrtletních reportů. Forma reportů bude vytvořena ve spolupráci s regulačními orgány regionu Core a bude aktualizována a upravena v případě potřeby.“

2. Článek 27. Sledování a podávání zpráv a informací pro regulační orgány regionu Core bude upraven následovně:

a) V odstavci 27.5 v první větě mezi číslem “20” a slovem “a” bude vložen termín “,25” a bude znít následovně:

“CCC, v relevantních případech s podporou PPS regionu Core, vytvoří a zveřejní čtvrtletní report dle povinností popsaných v článku 7, 20, 25 a 28 této metodiky.“

b) V článku 27.5 bude přidán odstavec (d):

“(d) v souladu s článkem 25(2) (g), PPS regionu Core budou reportovat informace týkající se toků vycházejících z obchodních sald plynoucích z SDAC pro každý CNEC a vnější omezení z výsledných flow-based parametrů.“

## **Článek 8**

### **Harmonogram implementace**

Článek 28. Harmonogram implementace bude doplněn následovně:

V článku 28.3 bude fráze “1. prosince 2020” nahrazen frází “28. února 2022” a bude znít:

“3. PPS regionu pro výpočet kapacit Core implementují tuto metodiku nejpozději do 28. února 2022. Proces implementace, který začne vstupem této metodiky v platnost

a bude ukončen 28. února 2022, se bude skládat z těchto kroků:“