

Připomínky k aktualizaci Kodexu PS část VII

Připomínky v rámci konzultačního procesu ERÚ

Č.	Kdo	Připomínka	Odůvodnění a návrh na promítnutí	Vypořádání/Odpověď	Návrh na zapracování
1	EGC	<u>Připomínka k stanovení nejdůležitějších požadavků na specifikaci zařízení v PS – kapitola 1.1</u>	Nepatří mezi nejdůležitější požadavky i jmenovité parametry jako jmenovité napětí a jmenovitý proud? Koordinační izolace - izolační hladiny jsou odvozeny od jmenovitých napětí – konkrétně „ČSN EN 60038 Jmenovitá napětí CENELEC“, příp. mohou mít vliv i pásma provozních napětí uvedená v Nařízeních 2016/631, 2016/1388 a 2017/1585. <u>Návrh na promítnutí připomínky do textu:</u>	Nepřijato Připomínka neuváděla návrh na zapracování. ČEPS s připomínkujícím souhlasí a podněty jsou již obsahem Kodexu PS Část VIII.	
2	EGC	<u>Připomínka k označení evropské normy – kapitola 3.1</u>	V třetím odstavci je uvedeno: Vyhodnocení musí probíhat dle evropské normy IEC EN 50160. <u>Návrh na promítnutí připomínky do textu:</u> Správné označení evropské normy je EN 50160, ale k dispozici je i její český ekvivalent norma ČSN EN 50160:2023.	Přijato ČEPS s připomínkou souhlasí.	V textu Kodexu PS Část VII je nahrazeno původní “IEC EN 50160” za návrh “EN 50160”.