

ENERGETICKÝ REGULAČNÍ ÚŘAD

Masarykovo náměstí 5, 586 01 Jihlava

Sp. zn. KO-03825/2014-ERU

V Praze dne 17. dubna 2014

Č. j. 03825-3/2014-ERU

PŘÍKAZ

Energetický regulační úřad jako věcně příslušný správní orgán podle ust. § 18 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, v příkazním řízení podle ust. § 150 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, vedeném pod sp. zn. 03825/2014-ERU, s účastníkem řízení, kterým je společnost **EMONTAS-SERVIS s.r.o.**, se sídlem Havlíčkova 618/45, 789 01 Zábřeh, IČ: 27821200, ve věci podezření ze spáchání správního deliktu podle ust. § 91a odst. 1 písm. m) energetického zákona, rozhodl

takto:

I. Účastník řízení, společnost EMONTAS-SERVIS s.r.o., se sídlem Havlíčkova 618/45, 789 01 Zábřeh, IČ: 27821200, se tím, že v rozporu s ust. § 68 odst. 3 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, prováděl dne 20. srpna 2013 v ochranném pásmu plynárenského zařízení v obci Dolní Studénky před pozemkem parc. č. 467/7 zemní výkopové práce související s provedením zemní kabelové přípojky nízkého napětí „Dolní Studénky-Fridrichová, parc. 467/7, NNk“, pomocí strojního mechanismu (minirýpadlo Kubota KX101), přičemž došlo k poškození středotlaké plynovodní přípojky IPE d 32, a tím k porušení zákazu poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu, **dopustil spáchání správního deliktu podle ust. § 91a odst. 1 písm. m) energetického zákona.**

II. Podle ust. § 91a odst. 4 energetického zákona se účastníkovi řízení, společnosti EMONTAS-SERVIS s.r.o., se sídlem Havlíčkova 618/45, 789 01 Zábřeh, IČ: 27821200, za spáchání správního deliktu podle ust. § 91a odst. 1 písm. m) energetického zákona ukládá **pokuta ve výši 15 000 Kč** (slovy: patnáct tisíc korun českých), která je splatná do 15 dnů od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí na účet Energetického regulačního úřadu vedený u České národní banky, Na Příkopě 28, 110 03 Praha 1, č. ú. 19-2421001/0710, variabilní symbol 04114.

III. Podle ust. § 79 odst. 5 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, ve spojení s ust. § 6 vyhlášky č. 520/2005 Sb., o rozsahu hotových výdajů a ušlého výtěžku,

kteří správní orgán hradí jiným osobám, a o výši paušální částky nákladů řízení, se účastníku řízení, společnosti EMONTAS-SERVIS s.r.o., se sídlem Havlíčkova 618/45, 789 01 Zábřeh, IČ: 27821200, ukládá povinnost uhradit **náklady řízení ve výši paušální částky 1 000 Kč** (slovy: jeden tisíc korun českých). Náklady řízení jsou splatné do 15 dnů ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí, a to na účet Energetického regulačního úřadu vedený u České národní banky, Na Příkopě 28, 110 03 Praha 1, č. ú. 19-2421001/0710, variabilní symbol 04114.

Odůvodnění:

I. Úvod

Dne 23. ledna 2014 zahájil Energetický regulační úřad (dále jen „Úřad“) podle ust. § 12 odst. 2 písm. a) zákona č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, ve znění pozdějších předpisů, kontrolu ve věci poškození středotlaké plynovodní přípojky IPE d 32 dne 20. srpna 2013 v obci Dolní Studénky před pozemkem parc. č. 467/7. Kontrola byla provedena na základě pověření správního orgánu pod č. j. [REDAKCE] ze dne 8. ledna 2014, vydaného podle ust. § 9 téhož zákona. V průběhu kontroly shromáždil kontrolní orgán podklady pro zjištění stavu věci v souladu s ust. § 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), na základě kterých vyhotovil dne 19. února 2014 Protokol č. [REDAKCE], č. j. [REDAKCE]. Po prostudování podkladů obsažených v kontrolním spisu sp. zn. [REDAKCE] [REDAKCE] o jednání dopustila společnost EMONTAS-SERVIS s.r.o., se sídlem Havlíčkova 618/45, 789 01 Zábřeh, IČ: 27821200, (dále jen „účastník řízení“), přičemž i ostatní skutečnosti jsou dostatečně zjištěny, a přistoupil v souladu s ust. § 150 správního řádu k vydání příkazu.

II. Popis skutkového stavu

Při kontrole bylo zjištěno, že účastník řízení jako zhotovitel díla zemní kabelové přípojky nízkého napětí „Dolní Studénky-Fridrichová, parc. 467/7, NNk“ prováděl dne 20. srpna 2013 na základě dílčí smlouvy č. 4100760174 uzavřené mezi účastníkem řízení a objednatelem – společností ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, Děčín IV - Podmokly, v obci Dolní Studénky před pozemkem parc. č. 467/7, výkopové práce, při kterých došlo k poškození středotlaké plynovodní přípojky IPE d 32. V důsledku poškození došlo k úniku zemního plynu do ovzduší v celkovém množství 430 m³ po dobu 25 minut. V důsledku poškození zařízení plynárenské distribuční soustavy nedošlo k přerušení dodávky plynu žádnému konečnému zákazníkovi.

Vzniklé poškození plynárenského zařízení bylo účastníkem řízení bezprostředně nahlášeno místně příslušnému správci distribuční soustavy, který o události ze dne 20. srpna 2013 pořídil Protokol o narušení ochranného nebo bezpečnostního pásma plynárenského zařízení pod číslem hlášení v SAP [REDAKCE] a Protokol o úniku plynu č. [REDAKCE].

Kontrolním šetřením bylo zjištěno, že stavebně technická činnost oprávněného zhotovitele stavby byla realizována zaměstnanci účastníka řízení v souladu s podmínkami pravomocného územního rozhodnutí, rozhodnutí o umístění stavby vydaného Městským úřadem Šumperk, odborem výstavby, jako stavebním úřadem, č. j. [REDAKCE] ze dne 15. března 2013, a to ve shodě ověřeného záměru investora stavby (tj. ČEZ Distribuce, a.s., IČO 24729035, Teplická 8, 405 02 Děčín, kterou zastupuje EMONTAS, s.r.o., IČO 25883551, Jiráskova 7A, 779 00 Olomouc, na vymezených pozemcích st. p. 105, p. č. 465/2, 465/4, 466, 467/7 v katastrálním území Dolní Studénky s polohopisným uspořádáním stavby zemní kabelové přípojky nízkého napětí projekt pod názvem: „Dolní Studénky-Fridrichová, parc.467/7,NNk“. Hlavním dodavatelem výše uvedené stavby byla společnost EMONTAS, s.r.o., Jiráskova 1273/7a, Olomouc.

Vyjádření o existenci plynárenského zařízení v zájmovém území výstavby, spolu s vymezením podmínek pro provádění zemních výkopových prací v ochranném pásmu plynárenského zařízení, bylo vydáno správcem plynárenského zařízení dne 20. července 2012, s platností 24 měsíců od data jeho vydání společně s informativním zákresem situace do mapových podkladů. Následně dne 5. srpna 2013 byl sepsán Zápis o předání a převzetí pracoviště (staveniště), kterým bylo předáno staveniště díla „Dolní Studénky – Fridrichová, parc. 467/7,NNk.“, včetně vytyčení tras. Vlastní existence plynárenského zařízení byla zhotoviteli stavby prokazatelně známa z Projektové dokumentace s názvem „El. přípojka NN – montáž koordináční situace stavby“ od projekční společnosti EMONTAS, s.r.o., Jiráskova 1273/7A, 779 00 Olomouc, kterou měl účastník řízení k dispozici. Zhotovitel stavby před samotným započítáním prací požádal o přesné vytyčení polohy plynárenského zařízení v terénu příslušného provozovatele distribuční soustavy, na základě Stanoviska o existenci sítí, značka [REDAKCE], ze dne 20. července 2012. Samotné vytyčení v terénu bylo dne 1. srpna 2013 provedeno vizuálně, dle orientačního zaměření hledačem. Vedení trasy bylo vizuálně vyznačeno v terénu barvou.

Účastník řízení před zahájením prací seznámil dne 19. srpna 2013 zaměstnance s polohou podzemních sítí a jejich ochranných pásem, kteří seznámení s polohou potvrdili podpisem v Denním záznamu stavby, list č. 1.

Zároveň bylo zjištěno, že dne 20. srpna 2013 při provádění výkopových prací pro novou přípojku nízkého napětí pro rodinný dům před pozemkem parc. č. 467/7, došlo k poškození středotlaké plynovodní přípojky IPE d 32. Tyto práce byly realizovány výhradně zaměstnanci účastníka řízení. O této události byl současně dne 20. srpna 2013 učiněn zápis do Denního záznamu stavby na listu č. 2. Vzniklé poškození středotlaké plynovodní přípojky bylo bezprostředně nahlášeno místně příslušnému správci plynárenského zařízení, který zajistil jeho následnou opravu.

Ke vzniku poškození se účastník řízení vyjádřil v Záznamu o místním šetření, č. j. [REDAKCE], ze dne 23. 1. 2014. Před zahájením výkopových prací bylo provedeno vytyčení v terénu a následně byly vykopány sondy, které potvrdily přesné uložení plynárenského zařízení. Po ručním odkopání hlavního řadu plynu byly následné práce prováděny strojně minirýpadlem Kubota KX101, přičemž došlo k poškození plynárenské

přípojky, která vedla souběžně s hlavním řádem ve vzdálenosti cca 1 m. Účastník řízení uvedl, že došlo k pochybení ze strany strojníka (obsluha bagru), který byl zaměstnancem účastníka řízení. Tento strojník byl před započítím prací řádně seznámen s uložením PZ.

Škodu vzniklou poškozením plynárenského zařízení a únikem plynu účastník řízení uhradil v plné výši.

Tyto zjištěné skutečnosti vychází z podkladů obsažených v kontrolním spisu Úřadu sp. zn. [REDAKCE] a jsou uvedeny také v Protokolu č. [REDAKCE] ze dne 19. února 2014, který byl účastníku řízení doručen prostřednictvím veřejné datové sítě dne 24. února 2014. Účastník řízení nevznesl proti Protokolu č. [REDAKCE] žádné námitky.

III. Právní hodnocení

Správního deliktu podle ust. § 91a odst. 1 písm. m) zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „energetický zákon“), se dopustí právnická nebo podnikající fyzická osoba tím, že poruší některý ze zákazů stanovených v ust. § 46 odst. 8 až 10 nebo ust. § 68 odst. 3 nebo některou z povinností stanovených v ust. § 46 odst. 12 nebo 13 energetického zákona.

V rámci správního řízení se správní orgán zabýval správním deliktem ve smyslu výše uvedeného ust. § 91a odst. 1 písm. m) energetického zákona v návaznosti na porušení zákazu poškození plynárenského zařízení při provádění veškerých činností v ochranném pásmu i mimo ně podle ust. § 68 odst. 3 věty druhé energetického zákona. Toto ustanovení tak představuje kategorický zákaz určitého jednání v ochranném pásmu, a to tak, aby nedošlo k poškození plynárenského zařízení.

V uvedeném případě je znakem skutkové podstaty správního deliktu podle ust. § 91a odst. 1 písm. m) energetického zákona s použitím odkazu na § 68 odst. 3 větu druhou energetického zákona poškození plynárenského zařízení a trestat tak lze pouze pachatele, který se dopustil jednání (provádění činnosti v ochranném pásmu či mimo ně) vedoucího k poškození zařízení, mezi nímž a způsobeným následkem je příčinná souvislost, tj. pachatele, který přímo svou činností plynárenské zařízení poškodil. V daném případě není pochyb o tom, že to byl právě účastník řízení, který prováděl dne 20. srpna 2013 s využitím strojního mechanismu (minirýpadla Kubota KX101) zemní práce v souvislosti se stavbou zemní kabelové přípojky nízkého napětí „Dolní Studénky-Fridrichová, parc. 467/7, NNk“, při kterých došlo k poškození plynárenského zařízení.

Správní orgán se dále zabýval posuzováním otázky, zda účastník řízení věděl, že činnost prováděl v ochranném pásmu plynárenského zařízení, a jakým způsobem účastník řízení zemní práce v ochranném pásmu prováděl.

Z ust. § 68 odst. 2 energetického zákona vyplývá definice ochranného pásma, přičemž tímto se rozumí souvislý prostor v bezprostřední blízkosti plynárenského zařízení, který činí u nízkotlakých a středotlakých plynovodů a plynovodních přípojek, jimiž se rozvádí plyn v zastavěném území obce 1 m na obě strany od půdorysu, u ostatních plynovodů a plynovodních přípojek 4 m na obě strany půdorysu a u technologických objektů 4 m od půdorysu.

Z Protokolu č. [REDAKCE] ze dne 19. února 2014 vyplývá, že Vyjádření o existenci plynárenského zařízení v zájmovém území výstavby, spolu s vymezením podmínek pro provádění zemních výkopových prací v ochranném pásmu plynárenského zařízení bylo vydáno správcem plynárenského zařízení dne 20. července 2012 společně s informativním zákresem situace do mapových podkladů. Vlastní existence plynárenského zařízení byla zhotoviteli stavby prokazatelně známa z projektové dokumentace. Účastník řízení před samotným započítím prací požádal o přesné vytýčení polohy plynárenského zařízení v terénu. Samotné vytýčení bylo provedeno dne 1. srpna 2013 a vizuálně vyznačeno v terénu barvou. Účastník řízení tak věděl, že se nachází v ochranném pásmu plynárenského zařízení a že se musí chovat určitým způsobem. Přesto takto nepostupoval.

Účastník řízení v Záznamu o místním šetření č. j. [REDAKCE] ze dne 23. ledna 2014 přiznal, že před zahájením výkopových prací bylo provedeno vytýčení v terénu a následně byly vykopány sondy, které potvrdily přesné uložení plynárenského zařízení. Po ručním odkopání hlavního řadu plynu byly následně práce prováděny strojně minirýpadlem Kubota KX101, přičemž došlo k poškození plynárenské přípojky, která vedla souběžně s hlavním řádem ve vzdálenosti cca 1 m. Účastník řízení uvedl, že došlo k pochybení ze strany strojníka (obsluha bagru), který byl zaměstnancem účastníka řízení. Tento strojník byl před započítím prací řádně seznámen s uložení PZ.

Správní orgán na základě výše uvedeného zjistil a prokázal, že účastník řízení v rozporu s ust. § 68 odst. 3 věty druhé energetického zákona prováděl dne 20. srpna 2013 v ochranném pásmu plynárenského zařízení v obci Dolní Studénky před pozemkem parc. č. 467/7, zemní výkopové práce související s provedením zemní kabelové přípojky nízkého napětí „Dolní Studénky-Fridrichová, parc. 467/7, NNk“, pomocí strojního mechanismu (minirýpadlo Kubota KX101), přičemž došlo k poškození středotlaké plynovodní přípojky IPE d 32, a tím k porušení zákazu poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu či mimo ně.

Správní orgán tak má na základě výše uvedeného za prokázané, že byly naplněny formální znaky deliktu podle ust. § 91a odst. 1 písm. m) energetického zákona. V této souvislosti se správní orgán nicméně musel zabývat také otázkou naplnění materiální stránky uvedeného deliktu.

Z rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 31. května 2007 sp. zn.: 8 As 17/2007-135 vyplývá, že Aby mohlo být určité protiprávní jednání kvalifikováno jako správní delikt, musí být kromě formálních znaků deliktního jednání naplněna i materiální stránka deliktu a jednání musí vykazovat určitou míru společenské nebezpečnosti ve vztahu k porušené

povinnosti, stanovené zákonem na ochranu odpovídajících hodnot. Upravují-li zásady soudního trestání situaci, v níž formálně trestný skutek nelze považovat za trestný čin, je-li jeho společenská nebezpečnost nižší než nepatrná, musí obdobná pravidla platit i pro správní delikty. V daném případě účastník řízení svým jednáním poškodil plynárenské zařízení, způsobil únik zemního plynu. K přerušení dodávky zemního plynu žádnému odběrateli nedošlo. V jednání účastníka lze tudíž shledat společenskou nebezpečnost takového jednání, spočívající v ohrožení zájmu společnosti na bezpečném a spolehlivém provozu plynárenské soustavy, který je zákonem vyjádřen prostřednictvím zákazu provádění činností v ochranném pásmu plynárenského zařízení či mimo ně podle ust. § 68 odst. 3 věty druhé energetického zákona.

Správní orgán se dále zabýval otázkou, zda jsou naplněny podmínky uvedené v ustanovení § 91d odst. 1 energetického zákona, tedy zda účastník řízení za správní delikt neodpovídá, jestliže prokáže, že vynaložil veškeré úsilí, které bylo možno požadovat, aby porušení právní povinnosti zabránil. Například pokud by práce byly prováděny ručně s maximální opatrností a v souladu s podmínkami stanovenými podle ust. § 68 odst. 4 písm. b) energetického zákona. Z podkladů shromážděných v řízení nicméně existence takových okolností nevyplývá a účastník řízení existenci takových okolností ani netvrdil.

Lze uzavřít, že účastník řízení je odpovědný za spáchání správního deliktu podle ust. § 91a odst. 1 písm. m) energetického zákona a správní orgán přistoupil k uložení pokuty.

V. Uložení pokuty

Za správní delikt podle ust. § 91a odst. 1 písm. m) energetického zákona, lze uložit podle ust. § 91a odst. 4 téhož zákona pokutu až do výše 15 000 000 Kč. Jedná se samozřejmě o maximální možnou výši pokuty, jejíž uložení připadá v úvahu v případě zvláště vysoké závažnosti správního deliktu včetně jeho následků, době trvání a okolností, za kterých byl spáchán. V tomto případě je třeba uvažovat o uložení pokuty ve výši odpovídající okolnostem tohoto správního deliktu.

Při stanovení výše pokuty je správní orgán povinen postupovat podle ust. § 91d odst. 2 energetického zákona a přihlídnout k závažnosti správního deliktu, zejména ke způsobu jeho spáchání a jeho následkům, době trvání a okolnostem, za nichž byl správní delikt spáchán. V neposlední řadě správní orgán přihlédl při stanovení výše pokuty též k osobě účastníka řízení.

Při hodnocení způsobu spáchání správního deliktu, jeho následků, doby trvání a okolností, za kterých byl správní delikt spáchán, je třeba vyjít především ze zjištěného stavu věci. V řízení bylo zjištěno, že účastník řízení Vyjádření o existenci plynárenského zařízení v zájmovém území výstavby, spolu s vymezením podmínek pro provádění zemních výkopových prací v ochranném pásmu plynárenského zařízení bylo vydáno správcem plynárenského zařízení dne 20. července 2012 společně s informativním zákresem situace do mapových podkladů. Vlastní existence plynárenského zařízení byla zhotoviteli stavby

prokazatelně známa z projektové dokumentace. Účastník řízení před samotným započítím prací požádal o přesné vytýčení polohy plynárenského zařízení v terénu. Samotné vytýčení bylo provedeno dne 1. srpna 2013 a vizuálně vyznačeno v terénu barvou. Práce byly následně prováděny v ochranném pásmu plynárenského zařízení strojním mechanismem. Takový postup účastníka řízení lze vyhodnotit tak, že způsob spáchání správního deliktu, a rovněž okolnosti, za kterých byl spáchán, je třeba považovat za okolnosti, které závažnost správního deliktu zvyšují.

Správní orgán při stanovení výše pokuty přihlédl také k následkům spáchaného správního deliktu, které jsou vázány na energetickou důležitost předmětného zařízení, a to k úniku plynu do ovzduší a přerušení dodávky konečným zákazníkům. Účastníku řízení je vytýkáno, že poškodil středotlakou plynovodní přípojku IPE d 32, přičemž došlo k úniku zemního plynu do ovzduší v celkové hodnotě 430 m³. K přerušení dodávky plynu nedošlo. Tyto údaje vypovídají o nízké energetické důležitosti plynárenského zařízení, které účastník řízení narušil, a správní orgán k této skutečnosti při stanovení výše pokuty přihlédl jako k výrazně polehčující okolnosti.

V neposlední řadě se Úřad zabýval taktéž zjištěnou délkou trvání protiprávního stavu. V důsledku poškození výše uvedeného plynárenského zařízení došlo v konečném důsledku k úniku zemního plynu do ovzduší v celkové délce trvání po dobu 25 minut. Tuto skutečnost však nemohl účastník řízení více ovlivnit, neboť vzniklé poškození předmětného zařízení bylo bezprostředně nahlášeno místně příslušnému správci plynárenského zařízení, který zajistil jeho následnou opravu. Ke skutečnosti, že došlo k bezprostřednímu nahlášení poškození předmětného zařízení, bylo přihlédnuto při stanovení výše pokuty také jako k polehčující okolnosti.

Za polehčující okolnost považuje správní orgán rovněž skutečnost, že účastník řízení seznámil dne 19. srpna 2013 přítomné zaměstnance s polohou podzemních sítí a jejich ochranných pásem, což potvrdili svým podpisem na listu č. 1 v Denním záznamu stavby.

Při stanovení výše pokuty je nutno též zohledňovat opakovanost porušování zákona účastníky řízení, ať už z pohledu neustálého porušování totožných ustanovení a právních předpisů, nebo celkové nedisciplinovanosti při nedodržování stanovených povinností. V tomto případě je třeba zohlednit, že účastník řízení není evidován v rámci žádného jiného správního řízení za porušení ustanovení energetického zákona ve věcné působnosti Úřadu. Lze tak říct, že účastník řízení porušil tento právní předpis poprvé, což je zohledněno při stanovení výše pokuty jako výrazně polehčující okolnost.

Za polehčující okolnost správní orgán považuje i to, že vzniklá škoda byla uhrazena ještě před zahájením kontroly.

Co se týče osoby pachatele správního deliktu, správní orgán vycházel při stanovení výše pokuty ze závěrů dostupné judikatury Nejvyššího správního soudu (např. rozsudek Nejvyššího správního soudu sp. zn. 1 As 9/2008-133), z níž vyplývá, že správní orgán ukládající pokutu za správní delikt je povinen přihlédnout k osobním a majetkovým poměrům

pachatele tehdy, pokud je podle osoby pachatele a výše pokuty, kterou lze uložit, zřejmé, že by pokuta mohla mít likvidační charakter, a to i v případech, kdy příslušný zákon osobní, a majetkové poměry pachatele v taxativním výčtu hledisek rozhodných pro určení výše pokuty neuvádí. Vzhledem k tomu, že správní orgán stanovil pokutu ve výši 15 000 Kč, tj. při samé dolní hranici zákonného rozpětí pokuty, nelze v případě správního trestání právnické osoby uvažovat o tom, že by taková výše pokuty mohla mít na účastníka řízení likvidační dopad.

Dle judikatury českých soudů musí konkrétní forma postihu a jeho výše působit natolik silně, aby od podobného jednání odradila i ostatní nositele obdobných povinností, jaké svědčí účastníku řízení, zároveň musí být postih dostatečně znatelný v materiální sféře pachatele, aby v něm byla dostatečně obsažena i jeho represivní funkce, aniž by však byl pro něj likvidačním. To znamená, že uložená pokuta musí být v takové výši, aby byla způsobilá plnit své základní funkce, tedy funkci represivní a preventivní. Toho je schopná jen v případě, že je natolik významná pro daného rušitele (účastníka řízení), že se mu porušení právních povinností v ostatních případech nevyplatí. Pokuta musí tedy mít pro účastníka řízení odstrašující účinek, aby se obával možné sankce a nedocházelo k opětovnému porušení právních povinností z jeho strany. Pokuta ve výši 15 000 Kč tyto požadavky splňuje.

Po zvážení všech okolností ve smyslu § 91d odst. 2 energetického zákona byla výše sankce stanovena na částku 15 000 Kč tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí, tj. při samém dolní hranici možné zákonné sazby dle energetického zákona. Správní orgán proto považuje stanovenou výši pokuty za zcela přiměřenou míře a významu chráněného společenského zájmu, upraveného energetickým zákonem, a zároveň ji považuje za odstrašující a může tak plnit jak represivní, tak preventivní funkci.

Souběžně je výrokem III. ukládána povinnost úhrady nákladů řízení, neboť správní orgán je podle ust. § 79 odst. 5 správního řádu povinen účastníkovi řízení, který řízení vyvolal porušením své právní povinnosti, uložit náhradu nákladů řízení paušální částkou. Podle ustanovení § 6 odst. 1 vyhlášky Ministerstva vnitra č. 520/2005 Sb., o rozsahu hotových výdajů a ušlého výdělku, které správní orgán hradí jiným osobám, a o výši paušální částky nákladů řízení, činí paušální částka 1 000 Kč.

Poučení:

Proti tomuto příkazu lze podle ust. § 150 odst. 3 správního řádu podat odpor ve lhůtě 8 dnů od jeho doručení, a to jeho podáním Energetickému regulačnímu úřadu. Včasným podáním odporu se příkaz ruší a řízení pokračuje. Příkaz, proti němuž nebude podán odpor v uvedené zákonné lhůtě, se stává pravomocným v souladu s tímž ustanovením.

Lhůta pro podání odporu se počítá ode dne následujícího po doručení příkazu, nejpozději však po uplynutí desátého dne ode dne, kdy byl nedoručený a uložený příkaz připraven k vyzvednutí.

- Otisk úředního razítka -

Mgr. Vlasta Chroustová, v. r.
oprávněná úřední osoba
sekce kontroly

