

Příloha č. 2**Podmínky připojení k distribuční soustavě zemního plynu**

Obecné podmínky připojení odběratelů, dalších LDS, zásobníků a výroben plynu se řídí vyhláškou č. 62/2011 Sb. o podmínkách připojení k plynárenské soustavě a vyhláškou č. 108/2011 Sb., kterou se stanoví pravidla přepravní soustavy a distribučních soustav v plynárenství v aktuálním znění. Připojovaná plynová zařízení musí splňovat požadavky bezpečnosti, technických norem a ostatních standardů.

I. Podmínky připojení OPZ k distribuční soustavě

Připojení k distribuční soustavě provozovatele lze uskutečnit pouze na základě uzavřené smlouvy o připojení. Podkladem pro uzavření smlouvy o připojení je řádně vyplněná podepsaná a doručená žádost o připojení k PLDS / dále jen žádost o připojení/. Formulář žádosti o připojení je k dispozici na obchodním oddělení PLDS.

Pokud PLDS po doručení žádosti o doručení vyhodnotí předložené údaje jako neúplné, požádá žadatele o opravu či doplnění žádosti o připojení, lhůta na doplnění je 14 dnů dle vyhlášky č. 62/2011 Sb.

Provozovatel připojí OPZ k distribuční soustavě; instaluje měřicí zařízení; a umožní Zákazníkovi odběr plynu v OM za níže uvedených podmínek.

1. Za nedílnou součást žádosti o připojení jsou považovány následující přílohy, které Zákazník před instalací měřicího zařízení předá Provozovateli:
 - zpráva o revizi OPZ vyhotovenou zejména v souladu s vyhláškou č. 85/1978 Sb., o kontrolách, revizích a zkouškách vyhrazených plynových zařízení, v platném znění
 - doklad o tom, že sjednal Smlouvu o sdružených službách dodávky plynu do OPZ, anebo Smlouvu o distribuci plynu do OPZ,
 - situační výkres umístění OPZ
 - výpis z obchodního rejstříku, živnostenský list, nebo jiný dokument, který jednoznačně identifikuje budoucího odběratele
 - doklad o přidělení DIČ
2. Charakter odběru plynu v OM a způsob a místo připojení OPZ k distribuční soustavě odpovídají skutečnostem uvedeným v žádosti o připojení a ve Smlouvě o připojení
3. Jsou splněny další podmínky stanovené těmito PP.
4. Lhůta pro vyjádření PLDS k žádosti o připojení začíná běžet dnem doručení řádně a úplně zpracované žádosti o připojení
5. Nebudou-li splněny výše uvedené podmínky, je Provozovatel oprávněn nepřipojit OPZ Zákazníka.

II. Úhrada za instalaci měřicího zařízení

Zákazník je povinen uhradit náklady na instalaci měřidla v souladu s právními předpisy a podíl oprávněných nákladů na připojení vyplývající z platných právních předpisů a stanovenou platným Ceníkem Provozovatele.

III. Zřízení plynárenského zařízení a jeho majetkoprávní řešení

Specifikace plynárenského zařízení (dále jen „PZ“), které ještě není zhotoveno a je nutné k připojení OPZ Zákazníka k distribuční soustavě, je uvedena ve Smlouvě o připojení.

1. PLDS zašle žadateli písemný návrh podmínek připojení, tj. smlouvu o připojení, která v přílohách, jako neoddělitelných součástech smlouvy o připojení obsahuje technické podmínky a způsob připojení /dále jen podmínky připojení/. Lhůta pro předložení návrhu smlouvy se odvíjí od kategorie zákazníků dle vyhlášky č. 62/2011 Sb.
2. V případě zamítnutí žádosti o připojení je PLDS povinen zaslat žadateli písemné důvody zamítnutí a to ve lhůtě dle vyhlášky č. 62/2011 Sb.
3. Žadatel je povinen zaslat PLDS podepsaný návrh smlouvy o připojení nejpozději do 12 měsíců od data doručení podmínek připojení žadateli.
4. PLDS ve smlouvě o připojení stanovuje technické a obchodní podmínky připojení a to:
 - Místo připojení OM/PM k distribuční soustavě
 - Předpokládaný termín připojení k distribuční soustavě
 - Materiál plynovodu/přípojky a způsob připojení
 - Tlakovou úroveň místa připojení
 - Umístění hlavního uzávěru
 - Typ a umístění měřicího zařízení a způsob měření distribuovaného plynu

- Způsob majetkoprávního vypořádání nově budovaného plynárenského zařízení, resp. Podíl žadatele na účelně vynaložených nákladech na připojení.
- Práva a povinnosti zákazníka/žadatele a PLDS
- Podmínky připojení a odpojení OM

IV. Specifikace připojování zákazníků

1. Pokud mezi PLDS a stávajícím zákazníkem není uzavřena písemná Smlouva o připojení a dochází ke změně dodavatele plynu, stávající zákazník, případně jím zmocněný obchodník s plynem / na základě plné moci/ podává u PLDS vedle žádosti o rezervaci distribuční kapacity a uzavření smlouvy o distribuci plynu rovněž žádost o uzavření smlouvy o připojení a to z důvodu úpravy práv a povinností vznikajících připojením k distribuční soustavě v souladu s energetickým zákonem. Změna dodavatele plynu a uzavření s tím související smlouvy o distribuci plynu však nejsou jakkoli podmíněny uzavřením smlouvy o připojení.
2. Pokud v OM dochází ke změně druhu nebo počtu spotřebičů, přičemž se zvyšuje celková maximální hodinová spotřeba nebo snižuje celková minimální hodinová spotřeba, je žadatel povinen předložit minimálně 30 dnů před změnou druhu nebo počtu spotřebičů novou žádost o připojení.
3. Pokud na odběrném místě zákazníka dochází ke změně denní kapacity a není pro toto OM uzavřena písemná smlouva o připojení, zákazník nebo obchodník s plynem na základě zplnomocnění podává současně s požadavkem na změnu této kapacity i žádost o uzavření smlouvy o připojení, a to z důvodu upravení vzájemných vztahů mezi zákazníkem a PLDS. Změna denní kapacity však není jakkoli podmíněna uzavřením smlouvy o připojení. V případě požadavku na navýšení denní kapacity, které je vyvoláno změnou druhu nebo počtu spotřebičů.
4. V případě obnovy připojení zákazníka po předchozím odpojení z důvodu demontáže měřicího zařízení na žádost dodavatele nebo dodavatele sdružené služby/ pro prodloužení s úhradou plateb/ PLDS opětovně připojí zákazníka až poté, kdy uhradí dlužnou částku včetně nákladů spojených s přerušením a obnovením dodávky plynu. Podmínkou opětovného připojení OM zákazníka je prokázání podmínek způsobilosti OPZ k bezpečnému provozu / zpráva o provozní revizi nebo zápis o ověření technického stavu dle TPG 800 03 – provozní revize, respekt. Ověření technického stavu musí být provedeno po termínu demontáže plynoměru, které musí být předloženy při fyzické montáži měřidla.
5. Pro připojení jiné distribuční soustavy k distribuční soustavě PLDS je Smlouva o připojení nahrazena smlouvou o podmínkách propojených plynárenských soustav.
6. Smlouva o Podmínkách provozu propojených plynárenských soustav upravuje vzájemné vztahy PLDS s provozovateli navazujících distribučních soustav k zajištění bezpečného a spolehlivého provozu propojených soustav, stanovuje zejména technické podmínky připojení, podmínky a způsob měření a vyhodnocování zemního plynu předávaného v předávacím místě mezi propojenými soustavami, výměnu informací a dispečerské řízení propojených soustav.
7. PLDS připojený k jiné /navazující/ distribuční soustavě je povinen poskytnout kontakt na nepřetržitý technický dispečink (dozor).