

Připomínky k návrhu změn Pravidel provozování přenosové soustavy, část V. společnosti ČEPS a.s.

č.	Kdo	Připomínka	Odůvodnění	Vypořádání	Návrh na zapracování	Vyjádření ERÚ
1	ČEZ, a. s.	Připomínka ke kapitole 2.1., 2.2 Navrhujeme pro právní jednoznačnost textu doplnit odkaz na § 26, odst. 6 zákona č. 458/2000 Sb. (energetický zákon), který stanovuje postup pro náhradu škody za změnu výroby elektřiny ve výrobní elektřiny.	Kapitola 2 Kodexu, části V., stanovuje mimo jiné oprávnění PPS nařít změnu své výroby výrobci elektřiny, pokud nastane situace dle čl. 21 NCER. Toto oprávnění nijak nerozporujeme, nicméně žádáme o jasné stanovení náhrady škody v případech, kdy není vyhlášen stav nouze nebo stav předcházení nouze, v souladu s platným ustanovením energetického zákona. U krácení sesouhlasených nominací předpokládáme, že budou kompenzovány v souladu s příslušnou EU legislativou (tj. kompenzace je pravidlem, pokud např. nenastala situace vyšší moci / havárie způsobená např. počasím apod.).	Žadatelem neakceptováno s odůvodněním že uvedené návrhy Skupiny ČEZ jsou platné bez ohledu na jejich zmínění v Kodexu PS, proto je není nutno do Kodexu přidávat.		Akceptováno vypořádání společnosti ČEPS.
2	ČEZ, a. s.	Připomínka ke kapitole 2.4.1 Prosíme o stanovení hodnoty pásem provozu pro EDUK, které reflektují aktuální nastavení ochran, obdobně jako u ETEM.	Pro EDUK platí specifické podmínky, které souvisí s bezpečností jejího provozu. Automatiky pro odpojení od ES jsou na EDUK nastaveny na hodnotu 47,9 Hz, v souladu s hodnotou uvedenou v řádku "Automatické odpojení od ES" tabulky č. 1. Hodnoty v ostatních řádcích nicméně toto nereflktují: Kap. 2.4.1, Frekvenční plán, tabulka č. 1, řádek "S omezením časovým a na P a cos φ", sloupec "EDUK", hodnota 47,5–48,5 Hz. Dále řádek "Nepřipustný", sloupec "EDUK", hodnota f < 47,5 Hz.	Žadatelem akceptováno. Text upraven ve smyslu podané připomínky.		Akceptováno vypořádání společnosti ČEPS.
3	ČEZ, a. s.	Připomínka ke kapitole 2.5.2 V souvislosti s připomínkou č. 1 navrhujeme i do kapitoly 2.5.2 doplnit, že náhrada škody je poskytována v souladu s relevantními ustanoveními EZ.	Viz připomínka č. 1.	Žadatelem neakceptováno s odůvodněním, že uvedený návrh Skupiny ČEZ je platný bez ohledu na jeho zmínění v Kodexu PS, proto ho není nutno do Kodexu přidávat.		Akceptováno vypořádání společnosti ČEPS.
4	ČEZ, a. s.	Připomínka ke kapitole 6 Navrhujeme aktualizovat hodnoty původně uvedené v metodice pro pozastavení a obnovení tržních činností, konkrétně navýšit hodnoty pro „pokles výroby elektřiny oproti plánované přípravě provozu o více než 20 %“ a pro „významná nevyrovnaná pozice subjektů zúčtování o více než 300 MW“. Rovněž navrhujeme explicitně uvést, že zastavení tržních činností je možné jen ve stavu nouze ES. Taktéž se domníváme, že pokud bude nefunkční pouze jedna obchodní platforma, není smyslem pozastavit celý trh jako takový, ale pouze danou obchodní platformu.	I když chápeme, že stanovit rámcové podmínky pro možnost zastavení tržních činností je velmi problematické, uvedené hodnoty nám nepřijdou v podmínkách ČR jako dostatečně vysoké pro jakoukoliv možnost zastavení tržních činností. Pokles výroby o 20 % může např. znamenat odpojení jednoho bloku jaderné elektrárny, 300 MW pak větší vodní / uhelné / paroplynové elektrárny. Není přitom zřejmé, v jakém okamžiku se posuzuje např. nevyrovnanost subjektů zúčtování – v okamžik vzniku dané poruchy? Pokud by toto bylo den před dodávkou elektřiny, pak má subjekt dostatek času svou pozici vyrovnat. Obecně by bylo vhodné limitní podmínky pro zastavení tržních činností vypracizovat.	Žadatelem neakceptováno s odůvodněním, že tržní činnost lze pozastavit v souladu s příslušnými ustanoveními v energetickém zákoně nebo v případě, kdy je dosaženo alespoň jedné z podmínek stanovených v metodice „Pravidla pro pozastavení a obnovení tržních činností“ viz https://www.ceps.cz/cs/nc-er . Všechny odrážky byly vypuštěny. Metodika „Pravidla pro pozastavení a obnovení tržních činností“ již byla schválena ERÚ a v souladu s čl. 36.2 NCER byla zveřejněna na webových stránkách ČEPS. V Kodexu PS proto bude uveden jen odkaz.	Metodika bude podrobena revizi s ohledem na vznesenou připomínku. Na přelomu července/srpna proběhne jednání mezi zástupci subjektů ČEZ, a. s. a ČEPS, a. s. <u>O výsledku jednání bude ERÚ neprodleně informován.</u>	Částečně akceptováno vypořádání společnosti ČEPS. Souhlasíme s uvedením odkazu na příslušnou metodiku, která byla schválena ERÚ.