

**Připomínky k návrhu změn Přílohy č. 4 Pravidel provozování distribuční soustavy**

č.	Kdo	Připomínka	Odůvodnění	Vypořádání	Návrh na zapracování	Vyjádření ERŮ
1	Teplárenské sdružení České republiky	<b>Připomínka ke kapitole 12, bod 2</b> Požadujeme specifikovat "dobu určitou", po kterou je výrobce oprávněn provozovat VM paralelně s distribuční soustavou.	Není jasné, kdo bude stanovovat délku doby určité (týden, měsíc,...) a na jakém základě se bude její délka stanovovat. Tato doba by měla být v rámci PPDS jasně specifikována včetně procesu jejího stanovení.	Dokument Dočasné provozní oznámení opravňuje výrobce provozovat VM na dobu určitou uvedenou v tomto oznámení, nejdéle však po dobu 12 měsíců, paralelně s DS, a to především pro provedení zkoušek a simulací pro prokázání souladu VM s nařízením RfG a PPDS. Dobu určitou v Dočasném provozní oznámení stanoví PDS na základě bodu 12.1 písm. I) harmonogram a rozsah zkoušek a simulací, který předkládá žadatel."		Souhlasíme s vypořádáním
2	Teplárenské sdružení České republiky	<b>Připomínka ke kapitole 12, bod 3</b> Požadujeme příložit/předložit vzory požadovných dokumentů.	Není zcela zřejmé, jakým způsobem má vypadat "instalační dokument výrobního modulu" a "dokument výrobního modulu". Není přesně specifikováno, co musí obsahovat. Bez vzorů těchto dokumentů nelze návrh korektně posoudit.	Požadované dokumenty není třeba přikládat, protože požadované dokumenty „Instalační dokument výrobního modulu“ a „Dokument výrobního modulu“ jsou od roku 2021 zveřejněny na stránkách ČEZ Distribuce, a. s., E.G.D. a.s. a PREdistribuce, a. s. v souladu s ustanovením části 12.1 stávající Přílohy 4 PPDS a budou nadále bez změny zveřejněny v souladu s ustanovením části 12 bod 3 navrhované změny Přílohy 4 PPDS.		Souhlasíme s vypořádáním
3	Komora obnovitelných zdrojů energie	<b>Připomínka k části Označení a pojmy</b> Považujeme za nutné definici instalovaného výkonu upravit tak, že v případě těchto zařízení se uvažuje hodnota výkonu celého zařízení (výrobního modulu), nikoliv hodnota výkonu generátoru. V případě, že certifikát či štítek s instalovaným výkonem má výrobní modul jako celek, má přednost instalovaný výkon dle štítku či certifikátu výrobního modulu.	Pro zařízení dodávaná jako technologický celek (zejm. VtE, dnes většinou s vyvedením celého výkonu přes střídač, ale také pro KGJ) je podle našeho názoru stávající znění definice nedostatečné. Podle současného znění definice tohoto pojmu se za instalovaný výkon výroby elektřiny považuje hodnota výkonu uvedená na tzv. štítku celého energetického zařízení (VtE, KGJ apod.), nikoliv hodnota výkonu generátoru tak, jak se to uplatňuje v ostatních zemích EU (podle nařízení RfG). Jako příklad uvádíme následující situaci: VtE má na štítku generátoru uvedenou hodnotu výkonu ve výši 4000 kW, výkon celého generátoru je vyveden přes měnič. Hodnota výkonu celého energetického zařízení VtE je pak na štítku uvedena ve výši 3600 kW.	Připomínkové ustanovení není součástí projednávané změny Přílohy č. 4 PPDS.		Souhlasíme s vypořádáním
4	Komora obnovitelných zdrojů energie	<b>Připomínka k tabulce č. 2</b> Navrhujeme vymazat v řádku RfG 15.6 c Simulační modely symbol „X“ ve sloupci VM kategorie B2.	Simulační modely jsou požadovány i pro VM kategorie B2 "X". Podle nařízení RfG (mj. čl. 15.6 c) jsou Simulační modely požadovány až od VM kategorie C. Tento požadavek má vliv na uvádění do provozu dle čl. 12.x (12.2) Výrobci VM neposkytují simulační modely pro kategorii B.	Připomínkové ustanovení není součástí projednávané změny Přílohy č. 4 PPDS.		Souhlasíme s vypořádáním
5	Komora obnovitelných zdrojů energie	<b>Připomínka k čl. 12.1</b> Požadujeme zkrátit lhůtu, v níž PDS rozhoduje o UPOS, z navrhovaných 30 dnů na 15 dnů. Obdobnou připomínku uplatňujeme ve schématu na straně 74.	V situaci, kdy je výroba dokončená a bezpečně provozuschopná, což je obvykle završení několikaletého složitějšího procesu, je nutno konat rychle. Jde navíc pouze o posouzení možnosti dočasného provozu VM paralelně s DS na základě provedených revizí atp., jež nezajišťuje PDS.	Nejde pouze o administrativní posouzení žádosti, jejíž přílohou je 10 až 11 dokumentů, ale i o posouzení některých skutečností na místě (minimálně funkce a přítomnost předchozí místa a ověření podmínek pro instalaci měřícího zařízení a instalaci měřícího zařízení). V uvedené lhůtě je také nutno uzavřít smlouvu o zajištění služby distribuční soustavy.		Souhlasíme s vypořádáním
6	Komora obnovitelných zdrojů energie	<b>Připomínka k čl. 12.2</b> Požadujeme zrušit větu „Ověření může na základě rozhodnutí PDS probíhat bez instalovaného fakturačního měření dodávky do DS.“.	Ověření souladu může trvat dle PPDS rok i déle a není žádný důvod, aby nebylo instalováno měření a VM (zdroj) nebyl přidělen výrobní EAN a nemohl dodávat elektřinu obchodníkovi.	Připomínka akceptována		Souhlasíme s vypořádáním
7	Komora obnovitelných zdrojů energie	<b>Připomínka k poznámce pod čarou č. 11</b> Požadujeme poznámku pod čarou č. 11 přesunout k části PPDS týkající se vystavení Dočasného provozního oznámení na str. 68, popřípadě poznámku pod čarou č. 11 zrušit.	První paralelní připojení ve smyslu právních předpisů je nutné mít již dříve, a to na samotném začátku procesu UPOS, tj. s vydáním dokumentu Dočasné provozní oznámení. V opačném případě nebude možné v OTE registrovat výrobní (někdy ani spotřební) EAN, nebude možno uzavřít finální smlouvu o připojení k DS, nebude možno uzavřít smlouvu o odběru elektřiny či smlouvu o dodávce elektřiny, PDS nebude moci osadit elektroměr a zdroj nebude možno provozovat požadovaných až 12 měsíců pro provedení zkoušek. Viz také schéma na str. 74, kde je upravena registrace EAN kódu pro odběr a dodávku elektřiny v CDS OTE po Dočasném provozním oznámení. (Zpravidla je to před osazením elektroměru.)	Podle stávajícího platného znění Přílohy 4 PPDS část 12.1 platí, že: „Proces prvního paralelního připojení výroby k distribuční síti (PPP) je zahájen podáním žádosti o první paralelní připojení a úspěšně ukončen pouze na základě vydání konečného provozního oznámení o provedení PPP. Předkládanou změnou Příloha 4 PPDS, která se sjednocuje s terminologií Nařízení komise EU 2016/631(RfG) dochází ke zrušení procesu prvního paralelního připojení (PPP). V současné době však existuje legislativa, která navazuje na ukončení procesu prvního paralelního připojení. Poznámka pod čarou č. 11 pro tuto legislativu vyjasňuje, jaký stav podle terminologie nově navrhované změny Přílohy 4 PPDS odpovídá stavu ukončení procesu PPP. V obou případech se jedná o dokument konečné provozní oznámení.		Souhlasíme s vypořádáním