

**Vypořádání připomínky k návrhu č. 01/2018 Pravidel provozování přenosové soustavy v elektroenergetice společnosti ČEPS, a.s., se sídlem Elektrárenská 774/2, 101 52 Praha 10, IČO 25702556, předanému na základě ustanovení § 97a energetického zákona Energetickému regulačnímu úřadu ke schválení.**

Návrh změn č. 01/2018 Pravidel provozování přenosové soustavy v elektroenergetice (dále též jen „PPPS“) předložený společností ČEPS, a.s., byl zveřejněn na internetových stránkách Energetického regulačního úřadu dne 8. listopadu 2017 s možností zaslání připomínek do 30. listopadu 2017:

K uvedenému byla včasně podaná připomínka:

**1. Dne 30. listopadu 2017 společností ČEZ Distribuce, a.s., k části II. kapitoly 2.12 Maximální přípustný vyráběný výkon OZE z hlediska regulovatelnosti ES ČR, Kodexu PS**

Navrhovatel Kodexu PS navrhuje celou kapitolu 2.12 v části II. s názvem *Maximální přípustný vyráběný výkon OZE z hlediska regulovatelnosti ES ČR* odstranit. V důvodové zprávě ke změnám Kodexu PS předkladatel uvádí jako důvod odstranění, a to „*Vzhledem k možnosti dispečerského řízení obnovitelných zdrojů již tato kapitola není opodstatněná*“.

**Návrh připomínkujícího**

Připomínkující subjekt navrhuje zachování, případně úpravu celé kapitoly. Z pohledu zachování bezpečnosti a regulovatelnosti elektrizační soustavy vyplývající ze zachování akceptovatelného podílu zdrojů využívající obnovitelný zdroj primární energie ve vazbě na celkovou strukturu výrobní základny a další možnosti řízení soustavy by měla být kapitola týkající se maximálního přípustného vyráběného výkonu OZE z hlediska regulovatelnosti ES ČR v Pravidlech provozování přenosové soustavy zachována, případně aktualizována v souladu se současnou praxí provozovatele přenosové soustavy. Kapitola by pak mohla být přesunuta do Části V., která se týká Bezpečnosti provozu a kvality na úrovni PS. Provozovatel přenosové soustavy by měl v PPPS tak, jak v současném stavu rozpracovávat metodicky ustanovení § 8 odst. 1 písm. g) vyhlášky č. 16/2016 Sb., o podmínkách připojení k elektrizační soustavě, který definuje povinnost posuzovat žádost o připojení s ohledem na limity připojitelného výkonu.

**Vypořádání společnosti ČEPS, a.s.**

Společnost ČEPS, a.s. připomínku akceptuje, po úpravě textu je kapitola 2.12 v části II. přesunuta do části V. Kodexu PS.