

VYHODNOCENÍ PŘIPOMÍNEK K MATERIÁLU S NÁZVEM:

Návrh cenového výměru č. X/2026 ze dne 00. srpna 2026, kterým se stanovuje podpora elektřiny a tepla vyrobených využitím energie biomasy

Dle zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, ERÚ na webových stránkách uveřejnil návrh cenového výměru, kterým se stanovuje podpora elektřiny a tepla vyrobených využitím energie biomasy pro rok 2027 a pravidla veřejného konzultačního procesu. Veřejný konzultační proces probíhal ve dnech 25. 8. 2026 až 9. 9. 2026.

Vyhodnocení tohoto procesu je uvedeno v následující tabulce:

Č. přip.	Subjekt	Připomínka (připomínky jsou zveřejněny bez jazykových korektur)	Vyhodnocení				
Průměrná předpokládaná cena odchylky							
1	Skupina ČEZ	<u>Připomínka k části druhé: Průměrná předpokládaná cena odchylky pro stanovení čtvrt hodinového zeleného bonusu</u> Navrhujeme upravit průměrnou cenu odchylky pro výrobní elektřiny využívající energii větru ve smyslu níže uvedeného návrhu. <u>Návrh promítnutí připomínky:</u> (2) Průměrná předpokládaná ceny odchylky pro výrobní elektřiny využívající energii biomasy <table><tr><td>Podporovaný druh energie</td><td>Cena odchylky [Kč/MWh]</td></tr><tr><td>Výrobní elektřiny využívající energii biomasy</td><td>3070</td></tr></table> <u>Odůvodnění připomínky:</u> Na základě zkušeností s výkupem elektřiny z menších i větších biomasových zdrojů evidujeme náklad na odchylku a přesnost predikcí výrazně vyšší oproti bioplynovým stanicím. Předpokládáme, že výkyvy ve výrobě u biomasy jsou způsobeny zejména nekonzistentností paliva, v případě poruchy se jedná o výpadky vyšších výkonů	Podporovaný druh energie	Cena odchylky [Kč/MWh]	Výrobní elektřiny využívající energii biomasy	3070	Akceptováno částečně. Ověření odchylky ze smluv podporovaných výroben provedené Úřadem potvrzuje vyšší odchylku u výroben využívajících energii biomasy. Pro rok 2027 stanoví Úřad výši odchylky jako dvojnásobek hodnoty stanovené pro kategorii „ostatní“, tj. 60 Kč/MWh.
Podporovaný druh energie	Cena odchylky [Kč/MWh]						
Výrobní elektřiny využívající energii biomasy	3070						

Č. přip.	Subjekt	Připomínka (připomínky jsou zveřejněny bez jazykových korektur)	Vyhodnocení									
		(přičemž dochází k častějším výpadkům a odstávkám), a tudíž vyšší náklad na odchylku a současně vliv vlastní spotřeby může zhoršovat predikovatelnost. Náklad na odchylku začíná negativně ovlivňovat i rozšiřující se trend zapojování výroben do sdílení elektřiny. Jednotkově tak vychází náklad na odchylku u biomasových výroben v portfoliu ČEZ ESCO (73 GWh) na úrovni 70,- Kč/MWh, proto navrhuje pro tuto kategorii výroben náklad na odchylku ve výši 70,- Kč/MWh. Rozumíme přístupu, kdy ERÚ při stanovení odchylek pro jednotlivé typy zdrojů vychází z dat od povinně vykupujících obchodníků za předcházející období. Nicméně takový přístup považujeme za problematický, když aktuální výše odchylek na trhu se může výrazně odlišovat. Je nezbytné si uvědomit, že celá řada výrobců má v případě čerpání podpory formou zeleného bonusu odlišné chování než v povinném výkupu, kdy s cílem maximalizovat podporu je snahou dodávat maximum energie do soustavy – v případě čerpání zeleného bonusu je pak tato motivace minimální a tudíž chování v rámci daného místa méně predikovatelné z pohledu toků na rozhraní se soustavou, což logicky vede k prokazatelně vyšším nákladům na odchylku než u výroben čerpajícím podporu formou povinného výkupu.										
Podpora tepla - teplárna												
2	Teplárenské sdružení ČR	Připomínka k části třetí: Zelené bonusy na teplo Navrhujeme zvýšit zelené bonusy pro výrobu tepla – teplárnu využívající biomasu: <table><tr><td>Řádek</td><td>Zelený bonus navržený ERÚ (Kč/GJ)</td><td>Navrhovaný zelený bonus (Kč/GJ)</td></tr><tr><td>10002</td><td>179</td><td>182</td></tr><tr><td>10052</td><td>179</td><td>182</td></tr></table> Odůvodnění připomínky: Podle našich výpočtů implikuje pokles ceny silové elektřiny z 2206,6 Kč/MWh na 2174,8 Kč/MWh navýšení zeleného bonusu o 6,6 Kč/GJ. Snížení ECTE z 511 Kč/GJ na 492 Kč/GJ pak implikuje navýšení zeleného bonusu o 19,0 Kč/GJ. V součtu by	Řádek	Zelený bonus navržený ERÚ (Kč/GJ)	Navrhovaný zelený bonus (Kč/GJ)	10002	179	182	10052	179	182	Vysvětleno. Postup výpočtu zeleného bonusu vychází ze stejného zákonného principu jako v minulém roce. Změna ceny silové elektřiny z 2206,6 Kč/MWh na 2174,8 Kč/MWh implikuje navýšení zeleného bonusu o 4,1 Kč/GJ. Po zohlednění ECTE vychází zelený bonus na teplo ve výši 179 Kč/GJ.
Řádek	Zelený bonus navržený ERÚ (Kč/GJ)	Navrhovaný zelený bonus (Kč/GJ)										
10002	179	182										
10052	179	182										

Č. přip.	Subjekt	Připomínka (připomínky jsou zveřejněny bez jazykových korektur)	Vyhodnocení									
		se tak měl zelený bonus zvýšit o 25,6 Kč/GJ, tj. oproti loňským 156 Kč/GJ by měl vzrůst na 181,6 Kč/GJ, po zaokrouhlení na 182 Kč/GJ. Návrh promítnutí připomínky: Nahradit hodnoty ve sloupci Zelené bonusy v řádcích 10002 a 10052 hodnotou 182: <table><tr><td>Řádek</td><td>Podporovaný druh energie</td><td>Zelené bonusy [Kč/GJ]</td></tr><tr><td>10002</td><td>Výrobna tepla –</td><td>182</td></tr><tr><td>10052</td><td>teplárna** využívající biomasu</td><td>182</td></tr></table>	Řádek	Podporovaný druh energie	Zelené bonusy [Kč/GJ]	10002	Výrobna tepla –	182	10052	teplárna** využívající biomasu	182	
Řádek	Podporovaný druh energie	Zelené bonusy [Kč/GJ]										
10002	Výrobna tepla –	182										
10052	teplárna** využívající biomasu	182										
Udržovací podpora tepla												
3	CZ BIOM	Připomínka s označením konkrétního návrhu v CV Část třetí - zelené bonusy na teplo V návrhu cenového výměru na rok 2027 chybí zelené bonusy na teplo pro udržení výroben tepla v provozu. Ten byl pro rok 2026 stanoven na úrovni 122 Kč/GJ (O1, O2) a je zcela zásadní pro udržení výroben tepla v provozu. Odůvodnění Za České sdružení pro biomasu považujeme absenci této podpory za zásadní problém. Jsme si vědomi toho, že stávající režim veřejné podpory je zajištěn pouze do konce roku 2026 a že pro rok 2027 bude nutné zajistit nový právní rámec a následnou aktivaci podpory. Tato skutečnost však podle našeho názoru nemůže být důvodem pro její faktické ukončení, ale naopak důvodem pro včasnou přípravu pokračování podpory. Udržovací podpora je důležitá zejména pro menší města a obce, kde pomáhá držet cenu tepla z biomasy konkurenceschopnou vůči fosilním zdrojům a omezuje riziko	Vysvětleno. Nejedná se o připomínku k cenovému výměru. Podpora pro udržení výroben tepla v provozu při využití biomasy není dosud na rok 2027 nařízením vlády č. 189/2022 Sb., o vymezení podporovaných zdrojů energie, ve znění pozdějších předpisů aktivována. V případě, že bude tato podpora na rok 2027 aktivována a bude zajištěná její slučitelnost s vnitřním trhem Evropské unie (notifikace, případně komplexní podřazení pod revidovaný GBER), vydá Úřad změnový cenový výměr a výši zeleného bonusu pro udržení výroben v tepla v provozu doplní.									

Č. přip.	Subjekt	Připomínka (připomínky jsou zveřejněny bez jazykových korektur)	Vyhodnocení
		odpojování odběratelů. To může vést k růstu jednotkových nákladů celé soustavy a dalšímu tlaku na cenu tepla. Současně konstrukce podpory omezuje riziko překompenzace, protože její výše vychází z rozdílu provozních nákladů biomasy a fosilního referenčního zdroje. Pokud tedy v důsledku EU ETS II nebo jiného vývoje vzrostou náklady fosilních paliv, podpora se odpovídajícím způsobem sníží, případně nebude vyplácena vůbec. Za klíčové proto považujeme využití připravované revize pravidel GBER, která má odstranit stávající výkonové omezení a nahradit jej finančním limitem podpory na jeden zdroj. To by mělo umožnit pokračování podpory i pro větší zdroje po roce 2026. Návrh promítnutí připomínky do CV 2027 Požadujeme, aby Česká republika včas vytvořila podmínky pro pokračování udržovací podpory tepla z biomasy po roce 2026, zejména využitím připravované revize GBER, a po splnění podmínek veřejné podpory přijala potřebné aktivační opatření a podporu následně doplnila do cenového výměru pro rok 2027.	