

Připomínky k návrhu změn Pravidel provozování přenosové soustavy (Revize 14/leden2014) předaný společností ČEPS, a.s., na základě § 97a energetického zákona Energetickému regulačnímu úřadu ke schválení

Návrh změn Pravidel provozování přenosové soustavy byl zveřejněn na internetových stránkách Energetického regulačního úřadu od 15. 11. 2013 s možností zaslání připomínek do 29. 11. 2013.

K uvedenému vznesla v souladu s § 97a odst. 7 energetického zákona následující připomínku společnost ČEZ Distribuce, a.s.:

Část V., Bezpečnost provozu a kvalita na úrovni PS, bod 3.1.2 Velikost a odchylky napájecího napětí:

Navrhujeme za větu „Vzhledem k lokálnímu charakteru napětí v ES se udržované hodnoty napětí místo od místa v soustavě liší a jejich konkrétní hodnotu určuje Dispečink ČEPS.“ Doplnit následující znění:

Meze napětí na přípojnicích 110 kV u transformací 400/110 kV a 220/110 kV se stanoví v rámci přípravy provozu. Požadované hodnoty jsou vzájemně odsouhlaseny mezi dispečinkem ČEPS a dispečinkem příslušného PDS. Dispečink ČEPS zajišťuje praktickou realizaci požadovaných hodnot regulací jalových výkonů na transformátorech 400/110 kV a 220/110 kV. Změny oproti stanoveným hodnotám napětí musí být vzájemně potvrzeny mezi dispečinkem PDS a dispečinkem ČEPS.

Zdůvodnění:

Tento návrh zajistí soulad Pravidel provozování PPS s platnou Provozní instrukcí ČEPS, a.s., PI 028 – 1 Rozdělení kompetencí, výkonné pravomoci a odpovědnosti při dispečerském řízení ES ČR, kde je uvedeno v části 8. Přímé řízení dispečinky PDS

Dispečinky PDS řídí přímo:

8.3 V rámci přípravy provozu stanovení mezí napětí na přípojnicích 110 kV u transformací 400/110 kV a 220/110 kV. Požadované hodnoty jsou vzájemně odsouhlaseny s dispečinkem ČEPS, který také zajišťuje praktickou realizaci požadovaných hodnot regulací jalových výkonů na transformátorech 400/110 kV a 220/110 kV. Změny oproti stanoveným hodnotám napětí musí být vzájemně potvrzeny mezi dispečinkem PDS a dispečinkem ČEPS.

Tudíž není možné mít v Kodexu napsáno, že konkrétní hodnotu napětí pro hladinu 110 kV určuje Dispečink ČEPS.

Připomínka akceptována částečně

V bodu 3.1.2 se za větu: „*Vzhledem k lokálnímu charakteru napětí v ES se udržované hodnoty napětí místo od místa v soustavě liší, jejich konkrétní hodnotu v PS určuje Dispečink ČEPS.*“, doplňuje věta:

„Udržované hodnoty napětí na rozhraní provozovatele PS a uživatele PS jsou vzájemně odsouhlasovány oběma subjekty.“

Vypořádání:

Věcná podstata připomínky ke znění návrhu Kodexu PS revize 2014 byla shledána jako relevantní z důvodu nejasnosti rozdělení jednotlivých kompetencí při řízení napětí.

Původní návrh v připomínce požadoval včlenění konkrétního znění provozní instrukce ČEPS, a.s. PI 028-1, která však postihuje pouze vztah mezi Provozovatelem PS a provozovatelem DS. Z důvodu obecnosti Kodexu PS byla zvolena formulace vyjadřující podstatu odstavce navrhovaného ČEZ Distribuce, a.s., aniž by nějak povinnost či pravomoc obou subjektů při určování udržovaného napětí byla oslabena. Z pohledu znění Kodexu PS není vhodné včleňovat v tomto odstavci konkrétní znění provozní instrukce řešící detailní provozní postupy mezi dvěma konkrétními subjekty a to z důvodu možného vzniku nesouladu při změně konkrétní provozní instrukce.