

Připomínky k návrhu Pravidel provozování distribučních soustav společnosti CEFIL s.r.o předaný na základě § 97a energetického zákona Energetickému regulačnímu úřadu ke schválení.

Návrh Pravidel provozování distribučních soustav společnosti CEFIL s.r.o., se sídlem Zelený pruh 1560/99, 140 00 Praha 4 - Braník, IČ: 274 06 199, byl zveřejněn na internetových stránkách Energetického regulačního úřadu od 10. 7. 2013 s možností zaslání připomínek do 25. 7. 2013.

K uvedenému materiálu ve smyslu ustanovení § 97a odst. 7 energetického zákona vnesl následující připomínky za Skupinu ČEZ Ing. Martin Červenka

Připomínky Skupiny ČEZ k návrhu změny Pravidel provozování lokální distribuční soustavy předaný společností CEFIL, s.r.o., ERÚ ke schválení

Připomínka 1 – k bodu 4.4.5., odst. b), bod a)

Za výkon sjednaný ve smlouvě se považuje:

a) v případě, že zákazník má sjednaný týdenní odběrový diagram, [Snížení se vztahuje ke sjednané hodnotě výkonu pro danou hodinu]

Návrh na změnu:

Uvést do souladu s vyhláškou č. 80/2010 o stavu nouze v elektroenergetice a o obsahových náležitostech havarijního plánu a upravit znění na:

- a) v případě, že zákazník má sjednaný týdenní odběrový diagram, [Snížení se vztahuje k průměrné hodnotě výkonu odebíraného z elektrizační soustavy v obchodní hodině, předcházející okamžiku vyhlášení regulačního stupně]

Zdůvodnění:

Výše uvedený návrh podle našeho názoru neodpovídá vyhlášce č. 80/2010.

Připomínka 2 – k bodu 4.4.5., odst. b)

V případě zařazení zákazníka současně do více regulačních stupňů je celková hodnota snížení výkonu rozdělena rovnoměrně do jednotlivých regulačních stupňů platných pro dané OM zákazníka.

Návrh na změnu:

Uvést do souladu s vyhláškou č. 80/2010.

Zdůvodnění:

Vyhláška č. 80/2010 již přesně definuje pravidla a % snížení výkonu v příslušných regulačních stupních.

Obě připomínky akceptovány