

Zpráva o dosažené úrovni nepřetržitosti přenosu nebo distribuce elektřiny za rok 2009

(Zpráva o kvalitě)

Na základě ustanovení § 23 odst. 6 vyhlášky č. 540/2005 Sb., o kvalitě dodávek elektřiny a souvisejících služeb v elektroenergetice, v platném znění, předkládá Energetický regulační úřad zprávu o dosažené úrovni nepřetržitosti přenosu nebo distribuce elektřiny.

Výpočet ukazatelů nepřetržitosti přenosu nebo distribuce elektřiny byl proveden v souladu s přílohou č. 5 vyhlášky. Uvedené ukazatele nepřetržitosti zahrnují všechna přerušení přenosu nebo distribuce elektřiny podle přílohy č. 4 vyhlášky.

Dosažené hodnoty ukazatelů nepřetržitosti přenosu elektřiny

Ukazatel nepřetržitosti přenosu elektřiny	ČEPS
Počet přerušení přenosu elektřiny v roce (-)	4
Celková doba trvání přerušení přenosu elektřiny v roce (min)	48
Průměrná doba trvání jednoho přerušení přenosu elektřiny v roce (min)	12
Nedodaná elektrická energie v roce (MWh)	138

Dosažené hodnoty ukazatelů nepřetržitosti distribuce elektřiny

Ukazatel	ČEZ Distribuce	E.ON Distribuce	PREdistribuce
SAIFI	3,05	2,13	0,92
SAIDI	420,78	338,67	44,98
CAIDI	137,92	159,00	48,70

SAIFI - průměrný počet přerušení distribuce elektřiny u zákazníků v soustavě v hodnoceném období (přerušení/rok/zákazník)

SAIDI - průměrná souhrnná doba trvání přerušení distribuce elektřiny u zákazníků v soustavě v hodnoceném období (minut/rok/zákazník)

CAIDI - průměrná doba trvání jednoho přerušení distribuce elektřiny u zákazníků v soustavě v hodnoceném období (minut/přerušení)